

شماره پرونده شرکت گاز	ظرفیت رگولاتور	کد پستی
شماره اشتراک شرکت گاز	شرکت سازنده رگولاتور	کد نوسازی شهرداری
شماره پرونده سابق	تاریخ نصب رگولاتور	شماره قطعه ملک
شماره اشتراک سابق	ظرفیت رگولاتور باز شده	کد آدرس
شماره علمک	تاریخ باز شدن رگولاتور	منطقه
شماره شیر گاز	ظرفیت کنتور	پلاک
نوع مصرف	سازنده کنتور	طبقه
شماره فیش واریزی	سریال کنتور	واحد
تاریخ فیش واریزی	رقم شماره انداز کنتور	تلفن همراه مشترک
مبلغ فیش واریزی	سال ساخت کنتور	تلفن ثابت مشترک
نوع پرداخت	تاریخ نصب کنتور	آدرس:
تاریخ ارسال	ظرفیت کنتور باز شده	
تاریخ معرفی به سیستم مکانیزه	تاریخ باز شدن کنتور	

در صورت داشتن اشتراک قبلی این فرم برای تجدید بنا / بازسازی / تفکیک کنتور / اضافه شدن واحد جدید به ملک / لوله کشی مجدد / قطع گاز می باشد.

ملک دارای اشتراک و مصرف کننده گاز بوده است: بلی خیر

مهر و امضا مسئول نصب کنتور و رگولاتور	نام، مهر و امضا مسئول نصب و راه اندازی کنتور و رگولاتور	مهر و امضا امور مشترکین	مهر تسویه حساب سوخت
---------------------------------------	---	-------------------------	---------------------

شماره ثبت در سازمان	تعداد واحد از کل
شماره رهگیری در سازمان	زیربنا
شماره نقشه	تعداد وسائل گازسوز
کاربری ملک	مصرف کل

به تقاضای آقای / خانم با کد ملی و شماره همراه از اجرای سیستم لوله کشی داخلی ملک مسکونی / عمومی / صنعتی / تجاری که توسط مجری اجرا گردیده بود با مشخصات بالا و نقشه پشت این برگه براساس مفاد مبحث 17 مقررات ملی ساختمان بازدید و آزمایش نهایی بعمل آمده و در تاریخ مورد تأیید قرار گرفت.

مهر و امضا دفتر کنترل و نظارت گاز	نام، مهر و امضا مجری لوله کشی داخلی	نام، امضا و اثر انگشت تحویل گیرنده گاز (مالک)
-----------------------------------	-------------------------------------	---

تفصیل بازرسی	<p>۱-۱- ملک علمک دارد <input type="checkbox"/> ندارد <input type="checkbox"/></p> <p>۱-۲- نیاز به استعلام شرکت گاز دارد <input type="checkbox"/> ندارد <input type="checkbox"/></p> <p>۱-۳- سیستم لوله کشی توکار <input type="checkbox"/> روکار <input type="checkbox"/></p> <p>۱-۴- نوع مصالح مصرفی</p> <p>لوله ها از نوع اتصالات از نوع شیرها از نوع نوار پرایمر از نوع</p> <p>و از برند و از برند و از برند و از برند</p> <p>۱-۵- نحوه تامین هوا و محل نصب دریچه و ابعاد آن و ترسیم در نقشه مورد تایید می باشد <input type="checkbox"/> نمی باشد <input type="checkbox"/></p> <p>۱-۶- مجوز اجرا دارد <input type="checkbox"/> ندارد <input type="checkbox"/> با ارائه اصلاحیه مجوز اجرا دارد <input type="checkbox"/></p> <p>۱-۷- تطابق نقشه گاز با نقشه معماری مصوب و موارد مرتبط با گازرسانی تطابق دارد <input type="checkbox"/> ندارد <input type="checkbox"/></p> <p>۱-۸- نصب دستگاه اعلام خطر نشت گاز در موتورخانه لازم می باشد <input type="checkbox"/> نمی باشد <input type="checkbox"/></p> <p>۱-۹- نصب شیر حساس به زلزله و شیر قطع جریان گاز اضافی لازم می باشد <input type="checkbox"/> نمی باشد <input type="checkbox"/></p> <p>مهر و امضا مهندس بازرس:</p>	بازرسی ماقبل نهایی
	<p>سیستم لوله کشی ملک با فشار هوای ۳۰ psi (به وسیله گیج ۰-۳۵ psi) به مدت یک ساعت با شیرهای مصرف در حالت یاز و با درپوش فلزی مسدود تست استحکام و پس از آن با فشار هوای ۱۰ psi (به وسیله گیج ۰-۱۵ psi) به مدت ۲۴ ساعت با شیرهای مصرف در حالت بسته و بدون درپوش تست گردید و هیچ گونه نشئی مشاهده نگردید.</p> <p>مهر و امضا مهندس بازرس:</p>	بازرسی مجدد
	<p>سیستم لوله کشی ملک با فشار هوای ۳۰ psi (به وسیله گیج ۰-۳۵ psi) به مدت یک ساعت با شیرهای مصرف در حالت یاز و با درپوش فلزی مسدود تست استحکام و پس از آن با فشار هوای ۱۰ psi (به وسیله گیج ۰-۱۵ psi) به مدت ۲۴ ساعت با شیرهای مصرف در حالت بسته و بدون درپوش تست گردید و هیچ گونه نشئی مشاهده نگردید.</p> <p>مهر و امضا مهندس بازرس:</p>	بازرسی مجدد (بعد از ۶ ماه)

ملاحظات	مهر و امضا مهندس بازرس:
---------	-------------------------

توجه:

- اگر ملک دارای مصرف کننده و اشتراک گاز بوده است، نامه تسویه حساب امور مشترکین و نامه تعمیرات ضمیمه مدارک شود.
- یک نسخه کپی پروانه ساختمان ضمیمه کلیه مدارک متقاضی شود.
- کد پستی فقط از فرم استعلام کد پستی نوشته شود و اطلاعات مربوط به طبقه و واحد آن در این فرم مطابقت داشته باشد.
- کد نوسازی شهرداری از روی مدارک پروانه ساختمان نوشته شود، اگر کد نوسازی نبود شماره قطعه ملک از نقشه تفکیکی نوشته شود.
- در صورت مشاهده هرگونه مغایرت متقاضی می بایست نسبت به رفع مغایرت اقدام نماید.
- تاریخ اعتبار این فرم از تاریخ تأیید نهایی به مدت شش ماه می باشد.
- طبق بند ۱۷-۶-۲ مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان چنانچه مدتی بیش از شش ماه از زمان آزمایش و تأیید نهایی گذشته باشد، تست مجدد جهت وصل به گاز الزامی می باشد.
- بازدید نهایی و صدور تأییدیه می بایستی بعد از مشاهده نصب علمک در محل انجام گردد.
- محل نصب کنتورها باید دارای پلاک شماره واحد و جانمایی کنتور باشد.
- سیستم لوله کسی واحد باید با موقعیت واحد مطابقت داشته باشد.
- ثرفکیک کنتور فقط محل نصب کنتور و بیرون رفت (لوله رابط) مورد تأیید قرار می گیرد.

