






پیوست شماره دو - ضوابط ملاک عمل سیستم اطفاء حریق - جانمایی حداقل ظرفیت مخازن ذخیره

گروه	تعداد طبقات	تعداد و ظرفیت مخازن	محل استقرار	ابعاد مخزن (قطر ترسیمی)	نوع سیستم تامین فشار	محل استقرار تجهیزات (پمپ های حریق)
یک	1 و 2 و 3	اختیاری	اختیاری	اختیاری	اختیاری	ندارد
دو	4 و 5	1 × 1500 Lit	همکف		ثقلی	ندارد
		** 2 × 2500 Lit	بام * 0.3m			
سه	6 طبقه بیشتر	1 × 1500 Lit	همکف		تحت فشار	بام
		*** 2 × 4000 Lit	بام *			
		2 × 4000 Lit	همکف		تحت فشار	همکف

* ترجیحاً سقف خر پشته

- به ساختمان های گروه دال یا کاربری خاص آموزشی، تجاری و اداری خارج از این گروه بندی می باشند و می بایست توسط طراح تاسیسات محاسبه گردند.
- ** به ازای هر واحد بیشتر از 10 واحد 150 لیتر به حجم مخزن اضافه می شود.
- *** به ازای هر واحد بیشتر از 10 واحد 300 لیتر به حجم مخزن اضافه می شود.