

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۱۸

شماره: ۱۴۰۲/م/۱۵۱

به نام آنکه جان را فکرت آموخت

جناب آقای دکتر عظیمی

ریاست محترم سازمان نظام مهندسی استان هرمزگان

موضوع: تغییرات اجرای داکت سامانه فشار مثبت پلکان

با سلام و احترام

پیرو جلسه مشترک مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ این شورا و سازمان آتش نشانی با موافقت نماینده تام الاختیار سازمان آتش نشانی حاضر در جلسه ، به اطلاع میرساند ، تغییر مقاطع کانال سامانه فشار مثبت پلکان با توجه به طرح معماری ، استفاده از کانال گالوانیزه با مقطع دایره (اسپیرال) به جای مستطیل ، بدون نیاز به ارسال نقشه جهت کنترل مجدد در سازمان و صرفا با تاییدیه طراح و ارائه محاسبات ، مورد تایید سازمان آتش نشانی نیز می باشد .
لذا خواهشمند است دستور فرمائید ، این موضوع به اطلاع طراحان ، ناظرین و مجریان این سیستم برسد.

با تجدید احترام

گروه تاسیسات مکانیک

امیرحسین منیری

از طرف محترم