



۱۴۰۲/۱۲/۰۲

تاریخ:

۸۲۲۱۷

شماره:

دارد

پیوست:

جمهوری اسلامی ایران
وزارت راه و شهرسازی

اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان

برادر گرامی جناب آقای دکتر عظیمی سردی

ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان

سلام علیکم

احترام‌آمیز، بازگشت به نامه شماره ص/۱۴۰۲/۱۱/۱۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ درخصوص عدم امکان حذف آهن کشی آسانسور و کابین و سایر متعلقات آن به اتفاق آسانسور و عدم انکای وزن آنها به کف چاله آسانسور می‌باشد و نه حذف اتصالات و پروفیل‌های مورد نیاز. لذا با توجه به حذف آهن کشی مرسوم احتمال سقوط موتور و کابین آسانسور به خواهد رسید، لازم به توضیح است جهت جلوگیری از ایجاد لرزش در هنگام حرکت، عملکرد صحیح ترمز اینمی، اتصالات مورد نیاز جهت ریلهای هدایت کابین، پروفیل‌ها و وزنهای تعادل و... و تحمل نیروهای واردہ به این اتصالات باید در تیر و ستونها و یا سایر اجزای سازه‌ای در نظر گرفته شود. بدینهی است راهکارهای پیشنهادی مانند تشثیت به علت خوردگی شد و وزن بالای آن و مشکلات حمل و نصب آن و احتمال نشت آب از فضای بین جداره چاله آسانسور و بدنه تشثیت و حد دسترسی جهت ترمیم مجدد عایق کاری قابل اطمینان و اجرای آسان نمی‌باشد و این موضوع در کنار عمر پایین خدمای دهی عایق‌بندی رطوبتی چاله آسانسور و ضد زنگهای بی‌کیفیت در مجاورت آب‌های سطحی و زیرزمینی کماکان مشکلاً موجود را کاملاً حل نخواهد کرد این نیاز است سکوی ریل‌ها و نشیمن کابین و وزنهای از نوع بتی باشد. در ضمن آنجایی که انکای وزن دیگر به کف چاله آسانسور نبوده می‌باشد جهت جلوگیری از خوردگی، گاورنر، برآکت‌ها و لقمه در ارتفاع بالاتری از کف چاله آسانسور نصب گردیده و از گاورنرهای وزنه بغل مانند گاورنر شرکت آسان شایان استفاده شود. علیه‌هذا در صورت عدم مهارت کافی در طراحی اتصالات و المان‌های مربوطه این اداره کل آمادگی دارد در این زمینه راهنمایی‌های لازم را انجام نمایید در ضمن با توجه به حساسیت‌های موجود چنانچه از مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ در کلیه نقشه‌های ارسالی به آن سازمان موضوعات مذکور رعایت نگردیده باشد، مهندسین مختلف به شورای انتظامی معرفی و کلیه عواقب حقوقی و کیفری ناشی از عدم اجرا با ایشان خواهد بود.

علی‌الله گعالی
مدیر کل

نامه های فاقد مهر بر جست اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان از درجه اعتبار ساقط می باشد.

بندر عباس : بلوار امام خمینی-سیدان ابودر جنب دادگستری - اداره کل راه و شهرسازی تلفن گویا : ۰۷۶-۷۵۴۳۷ ۲۲۲۷۶۰۲۵-۳۱ صندوق پستی:

و ب سایت <http://hormozgan.mrud.ir> سایت الکترونیک hormozganroad@iran.ir