



جمهوری اسلامی ایران
وزارت کشور
شهرداری بندرعباس

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۲۱
شماره: ۱۳۵/۵۰۲۲
پیوست: ندارد

ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان
موضوع: عدم عبور سایر تاسیسات از داکت سامانه فشار مثبت
سلام علیکم

احتراما از آنجائیکه سامانه فشار مثبت جهت جلوگیری از سرایت دود و حریق به راه خروج در نقشه ۵ تاسیسات و معماری پیش بینی شده است که در برخی موارد مشاهده شده است در زمان اجرا سایر تاسیسات من ج تاسیسات فاضلاب، شبکه برق و یا آب از داکت هایی که جهت سامانه فشار مثبت طراحی گردیده؛ انتقال داده شده است و امکان اجرا کانال فشار مثبت در داکت مجزا نمی باشد بنابراین خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص اطلاع رسانی به مجریان و ناظرین محترم مساعدت لازم به عمل آورند.

زحرف
عبدالمهدی حسین پور

آتش پاد دوم محمد امین لیاقت
رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات
ایمنی



وب سایت



نشانی : بندرعباس بلوار امام خمینی (ره)
سه راه گمرک نیش خیابان صباح
تلفن : ۳۳۳۵۱۹۶۷ شماره : ۳۳۳۳۱۰۶۰
ایمیل : 125dabir@gmail.com
وب سایت : www.bnd125.ir



فضای مجازی