



گزارش پایان پی سازی ساختمان

«تاسیسات برقی»



سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان هرمزگان

صاحب کار :	شماره پروانه ساختمانی :	مجری :
شماره پرونده سازمان :	کلاس شهرداری :	منطقه شهرداری :
شماره ثبت در سازمان :	پلاک ثبتی :	شماره ثبت در شهرداری :
تاریخ ثبت در سازمان :	کد نوسازی :	تاریخ ثبت در شهرداری :
آدرس ملک : شهر : خیابان اصلی : خیابان فرعی : کوچه : قطعه : کد پستی :		

ردیف	شرح عملیات	گزارش
۱	حریم خطوط برق رعایت شده است؟	بله ☐ خیر ☐
۲	در صورت پیش بینی پست برق در نقشه ها و پروانه ساختمانی، محب مورد نظر تخصیص داده شده است؟	بله ☐ خیر ☐
۳	تابلو برق موقت با رعایت نکات ایمنی نصب شده است؟	بله ☐ خیر ☐
۴	تابلو برق موقت دارای کلید RCD است؟	بله ☐ خیر ☐
۵	الکتروود موقت ارت به شینه یا ترمینال حفاظتی تابلو برق موقت وصل است و اتصال بین شینه نول و ارت برقرار است؟	بله ☐ خیر ☐
۶	پریزهای برق موقت در جایگاه مطمئن و دارای ترمینال ارت هستند؟	بله ☐ خیر ☐
۷	جانمایی کارگذاری ملزومات تاسیسات برقی با نقشه های مصوب	انطباق دارد ☐ انطباق ندارد ☐
۸	مشخصات، جانمایی، ابعاد چاه ارت موقت با نقشه های مصوب	انطباق دارد ☐ انطباق ندارد ☐
۹	سیستم همبندی اصلی ساختمان در فونداسیون با نقشه های مصوب	انطباق دارد ☐ انطباق ندارد ☐
۱۰	در سیستم همبندی حداقل سه انشعاب (پلیت یا نبشی) به طور صحیح از ستون ها، دیوارها برشی، دیوارهای حائل و صفحه انتظار ریل آسانسور گرفته شده است؟	بله ☐ خیر ☐
۱۱	غلاف های لازم برای ورود کابل های برق، تلفن و ... در صورتیکه با فنداسیون تلاقی داشته باشد اجرا شده است؟	بله ☐ خیر ☐
۱۲	موارد اعلامی چک لیست ها و مفاد دفترچه اطلاعات ساختمان تکمیل گردیده است؟	بله ☐ خیر ☐

ناظر هماهنگ کننده

ناظر تاسیسات برقی



گزارش پایان پی سازی ساختمان

«تاسیسات برقی»



سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان هرمزگان

ردیف	شرح عملیات	گزارش
۱۳	مغایرت ها و تخلفات جهت اصلاح به مجری گزارش شده است؟	بله ☐ خیر ☐
۱۴	تخلفات به مرجع صدور پروانه، سازمان استان و سایر مراجع دارای صلاحیت گزارش شده است؟	بله ☐ خیر ☐
۱۵	نکات ایمنی مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان و دستورالعمل های حفاظت کارگاهی رعایت گردیده است؟	بله ☐ خیر ☐

ناظر هماهنگ کننده

ناظر تاسیسات برقی

صاحب کار :	شماره پروانه ساختمانی :	مجری :
شماره پرونده سازمان :	کلاس شهرداری :	منطقه شهرداری :
شماره ثبت در سازمان :	پلاک ثبتی :	شماره ثبت در شهرداری :
تاریخ ثبت در سازمان :	کد نوسازی :	تاریخ ثبت در شهرداری :
آدرس ملک : شهر : خیابان اصلی : خیابان فرعی : کوچه :		
قطعه : کد پستی :		

ردیف	شرح عملیات	گزارش
۱	حریم خطوط برق رعایت شده است؟	بله ☐ خیر ☐
۲	برق موقت دارای کلید RCD می باشد؟	بله ☐ خیر ☐
۳	برق موقت دارای کلید RCD می باشد؟	بله ☐ خیر ☐
۴	سیستم های روشنایی منشعب از تابلو برق موقت دارای هادی حفاظتی می باشد؟	بله ☐ خیر ☐
۵	پریزهای برق منشعب از تابلو برق موقت دارای هادی حفاظتی می باشد؟	بله ☐ خیر ☐
۶	سیستم همبندی ساختمان در طبقات زیر زمین با نقشه های مصوب	انطباق دارد ☐ انطباق ندارد ☐
۷	تعداد مجاری تاسیسات برقی با نقشه های مصوب	انطباق دارد ☐ انطباق ندارد ☐
۸	جانمایی مجاری تاسیسات برقی با نقشه های مصوب	انطباق دارد ☐ انطباق ندارد ☐
۹	ابعاد مجاری تاسیسات برقی با نقشه های مصوب	انطباق دارد ☐ انطباق ندارد ☐
۱۰	موارد اعلامی چک لیست ها و مفاد دفترچه اطلاعات ساختمان تکمیل گردیده است؟	بله ☐ خیر ☐
۱۱	مغایرت ها و تخلفات جهت اصلاح به مجری گزارش شده است؟	بله ☐ خیر ☐
۱۲	تخلفات به مرجع صدور پروانه، سازمان استان و سایر مراجع دارای صلاحیت گزارش شده است؟	بله ☐ خیر ☐
۱۳	نکات ایمنی مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان و دستورالعمل های حفاظت کارگاهی رعایت گردیده است؟	بله ☐ خیر ☐

ناظر هماهنگ کننده

ناظر تاسیسات برقی



شهرداری بندرعباس

گزارش پایان اسکلت و سقف ها تا طبقه میانی ساختمان



سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان هرمزگان

«تاسیسات برقی»

صاحب کار :	شماره پروانه ساختمانی :	مجری :
شماره پرونده سازمان :	کلاس شهرداری :	منطقه شهرداری :
شماره ثبت در سازمان :	پلاک ثبتی :	شماره ثبت در شهرداری :
تاریخ ثبت در سازمان :	کد نوسازی :	تاریخ ثبت در شهرداری :
آدرس ملک : شهر: خیابان اصلی: خیابان فرعی: کوچه :		
قطعه : کد پستی:		

ردیف	شرح عملیات	گزارش
۱	حریم خطوط برق رعایت شده است؟	بله ☐ خیر ☐
۲	برق موقت دارای کلید RCD می باشد؟	بله ☐ خیر ☐
۳	برق موقت دارای کلید RCD می باشد؟	بله ☐ خیر ☐
۴	سیستم های روشنایی منشعب از تابلو برق موقت دارای هادی حفاظتی می باشد؟	بله ☐ خیر ☐
۵	پریزهای برق منشعب از تابلو برق موقت دارای هادی حفاظتی می باشد؟	بله ☐ خیر ☐
۶	سیستم همبندی ساختمان تا طبقه میانی با نقشه های مصوب	انطباق دارد ☐ انطباق ندارد ☐
۷	تعداد مجاری تاسیسات برقی با نقشه های مصوب	انطباق دارد ☐ انطباق ندارد ☐
۸	جانمایی مجاری تاسیسات برقی با نقشه های مصوب	انطباق دارد ☐ انطباق ندارد ☐
۹	ابعاد مجاری تاسیسات برقی با نقشه های مصوب	انطباق دارد ☐ انطباق ندارد ☐
۱۰	موارد اعلامی چک لیست ها و مفاد دفترچه اطلاعات ساختمان تکمیل گردیده است؟	بله ☐ خیر ☐
۱۱	مغایرت ها و تخلفات جهت اصلاح به مجری گزارش شده است؟	بله ☐ خیر ☐
۱۲	تخلفات به مرجع صدور پروانه، سازمان استان و سایر مراجع دارای صلاحیت گزارش شده است؟	بله ☐ خیر ☐
۱۳	نکات ایمنی مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان و دستورالعمل های حفاظت کارگاهی رعایت گردیده است؟	بله ☐ خیر ☐

ناظر هماهنگ کننده

ناظر تاسیسات برقی

صاحب کار :	شماره پروانه ساختمانی :	مجری :
شماره پرونده سازمان :	کلاس شهرداری :	منطقه شهرداری :
شماره ثبت در سازمان :	پلاک ثبتی :	شماره ثبت در شهرداری :
تاریخ ثبت در سازمان :	کد نوسازی :	تاریخ ثبت در شهرداری :
آدرس ملک : شهر: خیابان اصلی: خیابان فرعی: کوچه :		
قطعه : کد پستی:		

ردیف	شرح عملیات	گزارش
۱	حریم خطوط برق رعایت شده است؟	بله ☐ خیر ☐
۲	برق موقت دارای کلید RCD می باشد؟	بله ☐ خیر ☐
۳	برق موقت دارای کلید RCD می باشد؟	بله ☐ خیر ☐
۴	سیستم های روشنایی منشعب از تابلو برق موقت دارای هادی حفاظتی می باشد؟	بله ☐ خیر ☐
۵	پریزهای برق منشعب از تابلو برق موقت دارای هادی حفاظتی می باشد؟	بله ☐ خیر ☐
۶	سیستم همبندی ساختمان تا طبقه آخر با نقشه های مصوب	انطباق دارد ☐ انطباق ندارد ☐
۷	تعداد مجاری تاسیسات برقی با نقشه های مصوب	انطباق دارد ☐ انطباق ندارد ☐
۸	جانمایی مجاری تاسیسات برقی با نقشه های مصوب	انطباق دارد ☐ انطباق ندارد ☐
۹	ابعاد مجاری تاسیسات برقی با نقشه های مصوب	انطباق دارد ☐ انطباق ندارد ☐
۱۰	موارد اعلامی چک لیست ها و مفاد دفترچه اطلاعات ساختمان تکمیل گردیده است؟	بله ☐ خیر ☐
۱۱	مغایرت ها و تخلفات جهت اصلاح به مجری گزارش شده است؟	بله ☐ خیر ☐
۱۲	تخلفات به مرجع صدور پروانه، سازمان استان و سایر مراجع دارای صلاحیت گزارش شده است؟	بله ☐ خیر ☐
۱۳	نکات ایمنی مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان و دستورالعمل های حفاظت کارگاهی رعایت گردیده است؟	بله ☐ خیر ☐

ناظر هماهنگ کننده

ناظر تاسیسات برقی



گزارش پایان عملیات سفت کاری ساختمان

عملیات توکار

«تاسیسات برقی»



سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان هرمزگان

صاحب کار :	شماره پروانه ساختمانی :	مجری :
شماره پرونده سازمان :	کلاس شهرداری :	منطقه شهرداری :
شماره ثبت در سازمان :	پلاک ثبتی :	شماره ثبت در شهرداری :
تاریخ ثبت در سازمان :	کد نوسازی :	تاریخ ثبت در شهرداری :
آدرس ملک : شهر : خیابان اصلی : خیابان فرعی : کوچه : قطعه : کد پستی :		

ردیف	شرح عملیات	گزارش
۱	حریم برق رعایت گردیده است؟	بله ☐ خیر ☐
۲	اجرای مهارکننده ها، نگهدارنده و بست مناسب جهت لوله های تاسیسات با نقشه های مصوب	انطباق دارد ☐ انطباق ندارد ☐
۳	اجرای داکت های الکتریکی با رعایت فاصله های مجاز بین خطوط اصلی جریان ضعیف، فشار ضعیف، تاسیسات مکانیکی و محیط مرطوب با نقشه های مصوب	انطباق دارد ☐ انطباق ندارد ☐
۴	اجرای دریچه بازدید الکتریکی با نقشه های مصوب	انطباق دارد ☐ انطباق ندارد ☐
۵	جانمایی تابلو کنتوری برق با نقشه های مصوب	انطباق دارد ☐ انطباق ندارد ☐
۶	جانمایی تابلو برق واحد و مشاعات در محل مناسب با حداقل ارتفاع استاندارد از کف تمام شده و با حفظ فاصله استاندارد از لوله های آب و گاز با نقشه های مصوب	انطباق دارد ☐ انطباق ندارد ☐
۷	اجرای لوله گذاری مدارها و جعبه پریرز برق واحدها و مشاعات در محل مناسب با حداقل ارتفاع استاندارد از کف تمام شده و با حفظ فاصله استاندارد از لوله های آب، گاز و محیط مرطوب با نقشه های مصوب	انطباق دارد ☐ انطباق ندارد ☐
۸	اجرای لوله گذاری مدارهای روشنایی واحدها و مشاعات در محل مناسب با حداقل ارتفاع استاندارد از کف تمام شده و با حفظ فاصله استاندارد از لوله های آب، گاز و محیط مرطوب با نقشه های مصوب	انطباق دارد ☐ انطباق ندارد ☐

ناظر هماهنگ کننده

ناظر تاسیسات برقی



گزارش پایان عملیات سفت کاری ساختمان

عملیات توکار

«تاسیسات برقی»



سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان هرمزگان

ردیف	شرح عملیات	گزارش
۹	اجرای لوله گذاری تابلو کلیدهای مینیاتوری واحدها در محل مناسب با حداقل ارتفاع استاندارد از کف تمام شده و با حفظ فاصله استاندارد از لوله های آب، گاز و محیط مرطوب با نقشه های مصوب	انطباق دارد ☐ انطباق ندارد ☐
۱۰	اجرای لوله گذاری تابلو کلیدهای مینیاتوری مشاعات در محل مناسب با حداقل ارتفاع استاندارد از کف تمام شده و با حفظ فاصله استاندارد از لوله های آب، گاز و محیط مرطوب با نقشه های مصوب	انطباق دارد ☐ انطباق ندارد ☐
۱۱	اجرای لوله گذاری مدارهای مخابرات با نقشه های مصوب	انطباق دارد ☐ انطباق ندارد ☐
۱۲	اجرای لوله گذاری مدارهای ایفون با نقشه های مصوب	انطباق دارد ☐ انطباق ندارد ☐
۱۳	اجرای لوله گذاری مدارهای آنتن مرکزی واحدها با نقشه های مصوب	انطباق دارد ☐ انطباق ندارد ☐
۱۴	اجرای لوله گذاری مدارهای دوربین های حفاظتی با نقشه های مصوب	انطباق دارد ☐ انطباق ندارد ☐
۱۵	اجرای لوله گذاری مدارهای سیستم اعلان حریق با نقشه های مصوب	انطباق دارد ☐ انطباق ندارد ☐
۱۶	اجرای لوله گذاری مدارهای برق اضطراری با نقشه های مصوب	انطباق دارد ☐ انطباق ندارد ☐
۱۷	اجرای لوله گذاری مدارهای صاعقه گیر با نقشه های مصوب	انطباق دارد ☐ انطباق ندارد ☐
۱۸	اجرای لوله گذاری مدارهای سیستم ارت با نقشه های مصوب	انطباق دارد ☐ انطباق ندارد ☐
۱۹	اجرای سیستم همبندی با نقشه های مصوب	انطباق دارد ☐ انطباق ندارد ☐
۲۰	اجرای لوله گذاری مدارهای محوطه سازی با نقشه های مصوب	انطباق دارد ☐ انطباق ندارد ☐
۲۱	اجرای سیم کشی مدارهای محوطه سازی با نقشه های مصوب	انطباق دارد ☐ انطباق ندارد ☐
۲۲	عایق بندی لوله های برق در تلاقی با تاسیسات مکانیکی صورت پذیرفته است؟	بله ☐ خیر ☐
۲۳	موارد اعلامی چک لیست ها و مفاد دفترچه اطلاعات ساختمان تکمیل گردیده است؟	بله ☐ خیر ☐
۲۴	مغایرت ها و تخلفات جهت اصلاح به مجری گزارش داده شده است؟	بله ☐ خیر ☐
۲۵	تخلفات به مرجع صدور پروانه، سازمان استان و سایر مراجع دارای صلاحیت گزارش شده است؟	بله ☐ خیر ☐
۲۶	نکات ایمنی مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان و دستورالعمل های حفاظت کارگاهی رعایت گردیده است؟	بله ☐ خیر ☐

ناظر تاسیسات برقی

ناظر هماهنگ کننده

صاحب کار :	شماره پروانه ساختمانی :	مجری :
شماره پرونده سازمان :	کلاس شهرداری :	منطقه شهرداری :
شماره ثبت در سازمان :	پلاک ثبتی :	شماره ثبت در شهرداری :
تاریخ ثبت در سازمان :	کد نوسازی :	تاریخ ثبت در شهرداری :
آدرس ملک : شهر: خیابان اصلی: خیابان فرعی: کوچه :		
قطعه : کد پستی:		

ردیف	شرح عملیات	گزارش
۱	حریم خطوط برق رعایت شده است؟	بله ☐ خیر ☐
۲	برق موقت دارای کلید RCD می باشد؟	بله ☐ خیر ☐
۳	برق موقت دارای کلید RCD می باشد؟	بله ☐ خیر ☐
۴	سیستم های روشنایی منشعب از تابلو برق موقت دارای هادی حفاظتی می باشد؟	بله ☐ خیر ☐
۵	پریزهای برق منشعب از تابلو برق موقت دارای هادی حفاظتی می باشد؟	بله ☐ خیر ☐
۶	سیستم همبندی ساختمان تا طبقه آخر با نقشه های مصوب	انطباق دارد ☐ انطباق ندارد ☐
۷	تعداد مجاری تاسیسات برقی با نقشه های مصوب	انطباق دارد ☐ انطباق ندارد ☐
۸	جانمایی مجاری تاسیسات برقی با نقشه های مصوب	انطباق دارد ☐ انطباق ندارد ☐
۹	ابعاد مجاری تاسیسات برقی با نقشه های مصوب	انطباق دارد ☐ انطباق ندارد ☐
۱۰	موارد اعلامی چک لیست ها و مفاد دفترچه اطلاعات ساختمان تکمیل گردیده است؟	بله ☐ خیر ☐
۱۱	مغایرت ها و تخلفات جهت اصلاح به مجری گزارش شده است؟	بله ☐ خیر ☐
۱۲	تخلفات به مرجع صدور پروانه، سازمان استان و سایر مراجع دارای صلاحیت گزارش شده است؟	بله ☐ خیر ☐
۱۳	نکات ایمنی مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان و دستورالعمل های حفاظت کارگاهی رعایت گردیده است؟	بله ☐ خیر ☐

ناظر هماهنگ کننده

ناظر تاسیسات برقی



گزارش پایان عملیات نازک کاری ساختمان



سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان هرمزگان

«تاسیسات برقی»

صاحب کار :	شماره پروانه ساختمانی :	مجری :
شماره پرونده سازمان :	کلاس شهرداری :	منطقه شهرداری :
شماره ثبت در سازمان :	پلاک ثبتی :	شماره ثبت در شهرداری :
تاریخ ثبت در سازمان :	کد نوسازی :	تاریخ ثبت در شهرداری :
آدرس ملک : شهر : خیابان اصلی : خیابان فرعی : کوچه : قطعه : کد پستی :		

ردیف	شرح عملیات	گزارش
۱	حریم برق رعایت گردیده است	بله ☐ خیر ☐
۲	جانمایی تابلو برق آسانسور با نقشه های مصوب	انطباق دارد ☐ انطباق ندارد ☐
۳	جانمایی کنتور برق ساختمان با نقشه های مصوب	انطباق دارد ☐ انطباق ندارد ☐
۴	جانمایی جعبه فیوز مشاعات ساختمان با نقشه های مصوب	انطباق دارد ☐ انطباق ندارد ☐
۵	جانمایی جعبه کنترل سیستم اعلام حریق با نقشه های مصوب	انطباق دارد ☐ انطباق ندارد ☐
۶	جانمایی دتکتورهای سیستم اعلان حریق با نقشه های مصوب	انطباق دارد ☐ انطباق ندارد ☐
۷	جانمایی جعبه مرکزی تلفن با نقشه های مصوب	انطباق دارد ☐ انطباق ندارد ☐
۸	جانمایی آیفون درب ورودی با نقشه های مصوب	انطباق دارد ☐ انطباق ندارد ☐
۹	جانمایی آیفون واحدها با نقشه های مصوب	انطباق دارد ☐ انطباق ندارد ☐
۱۰	جانمایی دوربین های حفاظتی با نقشه های مصوب	انطباق دارد ☐ انطباق ندارد ☐
۱۱	جانمایی سرور (دستگاه ضبط) دوربین های حفاظتی با نقشه های مصوب	انطباق دارد ☐ انطباق ندارد ☐
۱۲	جانمایی مولد برق اضطراری نقشه های مصوب	انطباق دارد ☐ انطباق ندارد ☐
۱۳	جانمایی تجهیزات تاسیسات برقی در محوطه سازی با نقشه های مصوب	انطباق دارد ☐ انطباق ندارد ☐
۱۴	اجرای سیم کشی پرز برق واحدها و مشاعات با نقشه های مصوب	انطباق دارد ☐ انطباق ندارد ☐
۱۵	اجرای سیم کشی روشنایی واحدها و مشاعات با نقشه های مصوب	انطباق دارد ☐ انطباق ندارد ☐
۱۶	اجرای سیم کشی روشنایی نما با نقشه های مصوب	انطباق دارد ☐ انطباق ندارد ☐
۱۷	اجرای سیم کشی مخابرات با نقشه های مصوب	انطباق دارد ☐ انطباق ندارد ☐
۱۸	اجرای سیم کشی ایفون با نقشه های مصوب	انطباق دارد ☐ انطباق ندارد ☐

ناظر هماهنگ کننده

ناظر تاسیسات برقی



گزارش پایان عملیات نازک کاری ساختمان

«تاسیسات برقی»



سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان هرمزگان

ردیف	شرح عملیات	گزارش
۱۹	اجرای سیم کشی آنتن مرکزی با نقشه های مصوب	☐ انطباق دارد ☐ انطباق ندارد
۲۰	اجرای سیم کشی دوربین حفاظتی با نقشه های مصوب	☐ انطباق دارد ☐ انطباق ندارد
۲۱	اجرای سیم کشی اعلان حریق با نقشه های مصوب	☐ انطباق دارد ☐ انطباق ندارد
۲۲	اجرای سیم کشی برق اضطراری با نقشه های مصوب	☐ انطباق دارد ☐ انطباق ندارد
۲۳	اجرای سیم کشی صاعقه گیر با نقشه های مصوب	☐ انطباق دارد ☐ انطباق ندارد
۲۴	اجرای سیم کشی سیستم ارت با نقشه های مصوب	☐ انطباق دارد ☐ انطباق ندارد
۲۵	اجرای سیم کشی روشنایی نما با نقشه های مصوب	☐ انطباق دارد ☐ انطباق ندارد
۲۶	سیم های افشان در نقاط اتصال به کلیدها و پریزها و... دارای سر سیم ، کابلشو یا قلع اندود می باشد.	☐ انطباق دارد ☐ انطباق ندارد
۲۷	الزامات و تجهیزات تاسیسات برقی در محوطه سازی با نقشه های مصوب	☐ انطباق دارد ☐ انطباق ندارد
۲۸	موارد اعلامی چک لیست ها و مفاد دفترچه اطلاعات ساختمان تکمیل گردیده است؟	☐ بله ☐ خیر
۲۹	مغایرت ها و تخلفات جهت اصلاح به مجری گزارش شده است؟	☐ بله ☐ خیر
۳۰	تخلفات به مرجع صدور پروانه، سازمان استان و سایر مراجع دارای صلاحیت گزارش شده است؟	☐ بله ☐ خیر
۳۱	نکات ایمنی مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان و دستورالعمل های حفاظت کارگاهی رعایت گردیده است؟	☐ بله ☐ خیر

ناظر هماهنگ کننده

ناظر تاسیسات برقی

گزارش دارای صفحه پیوست توضیحات می باشد.



گزارش پایان عملیات نصب لوازم و تجهیزات روکار ساختمان

بهداشتی، ایمنی، حفاظتی

«تاسیسات برقی»



سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان هرمزگان

صاحب کار :	شماره پروانه ساختمانی :	مجری :
شماره پرونده سازمان :	کلاس شهرداری :	منطقه شهرداری :
شماره ثبت در سازمان :	پلاک ثبتی :	شماره ثبت در شهرداری :
تاریخ ثبت در سازمان :	کد نوسازی :	تاریخ ثبت در شهرداری :
آدرس ملک : شهر : خیابان اصلی : خیابان فرعی : کوچه : قطعه : کد پستی :		

ردیف	شرح عملیات	گزارش
۱	حریم برق رعایت گردیده است؟	بله ☐ خیر ☐
۲	مشخصات تابلو و مدار برق آسانسور با نقشه های مصوب	انطباق دارد ☐ انطباق ندارد ☐
۳	مشخصات کنتور برق ساختمان با نقشه های مصوب	انطباق دارد ☐ انطباق ندارد ☐
۴	مشخصات جعبه فیوز مشاعات ساختمان با نقشه های مصوب	انطباق دارد ☐ انطباق ندارد ☐
۵	مشخصات جعبه کنترل سیستم اعلام حریق با نقشه های مصوب	انطباق دارد ☐ انطباق ندارد ☐
۶	مشخصات دکتورهای سیستم اعلام حریق با نقشه های مصوب	انطباق دارد ☐ انطباق ندارد ☐
۷	مشخصات جعبه مرکزی تلفن با نقشه های مصوب	انطباق دارد ☐ انطباق ندارد ☐
۸	مشخصات فیوزهای تابلو برق واحدها با نقشه های مصوب	انطباق دارد ☐ انطباق ندارد ☐
۹	مشخصات کلید جریان باقیمانده برق واحدها با نقشه های مصوب	انطباق دارد ☐ انطباق ندارد ☐
۱۰	مشخصات فیوز تابلو برق مشاعات با نقشه های مصوب	انطباق دارد ☐ انطباق ندارد ☐
۱۱	مشخصات کلید جریان باقیمانده برق مشاعات با نقشه های مصوب	انطباق دارد ☐ انطباق ندارد ☐
۱۲	مشخصات شینه یا ترمینال نول و ارت در تابلو برق واحدها با نقشه های مصوب	انطباق دارد ☐ انطباق ندارد ☐
۱۳	مشخصات شینه یا ترمینال نول و ارت در تابلو برق مشاعات با نقشه های مصوب	انطباق دارد ☐ انطباق ندارد ☐
۱۴	مشخصات آیفون درب ورودی با نقشه های مصوب	انطباق دارد ☐ انطباق ندارد ☐
۱۵	مشخصات آیفون واحدها با نقشه های مصوب	انطباق دارد ☐ انطباق ندارد ☐

ناظر هماهنگ کننده

ناظر تاسیسات برقی

ردیف	شرح عملیات	گزارش
۱۶	مشخصات دوربین های حفاظتی با نقشه های مصوب	انطباق دارد ☐ انطباق ندارد ☐
۱۷	مشخصات سرور (دستگاه ضبط) دوربین های حفاظتی با نقشه های مصوب	انطباق دارد ☐ انطباق ندارد ☐
۱۸	مشخصات پریز واحدها با نقشه های مصوب	انطباق دارد ☐ انطباق ندارد ☐
۱۹	مشخصات کلید واحدها با نقشه های مصوب	انطباق دارد ☐ انطباق ندارد ☐
۲۰	مشخصات پریز فضا های باز و مرطوب با نقشه های مصوب	انطباق دارد ☐ انطباق ندارد ☐
۲۱	مشخصات کلید فضا های باز و مرطوب با نقشه های مصوب	انطباق دارد ☐ انطباق ندارد ☐
۲۲	مشخصات مولد برق اضطراری نقشه های مصوب	انطباق دارد ☐ انطباق ندارد ☐
۲۳	مشخصات تجهیزات تاسیسات برقی در محوطه سازی با نقشه های مصوب	انطباق دارد ☐ انطباق ندارد ☐
۲۴	مشخصات تجهیزات اتصال ارت با نقشه های مصوب	انطباق دارد ☐ انطباق ندارد ☐
۲۵	نتایج آزمون های اخذ شده توسط اشخاص دارای صلاحیت حرفه ای با مقررات ملی ساختمان و نقشه های مصوب	انطباق دارد ☐ انطباق ندارد ☐
۲۶	موارد اعلامی چک لیست ها و مفاد دفترچه اطلاعات ساختمان تکمیل گردیده است؟	بله ☐ خیر ☐
۲۷	مغایرت ها و تخلفات جهت اصلاح به مجری گزارش شده است؟	بله ☐ خیر ☐
۲۸	تخلفات به مرجع صدور پروانه، سازمان استان و سایر مراجع دارای صلاحیت گزارش شده است؟	بله ☐ خیر ☐
۲۹	نکات ایمنی مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان و دستورالعمل های حفاظت کارگاهی رعایت گردیده است؟	بله ☐ خیر ☐

ناظر هماهنگ کننده

ناظر تاسیسات برقی